# 分析結果報告書

報告書No.L2501078-001-4
2024年10月24日

別亭やえ野 様

計量証明事業所 大阪府 第－10124号
株式会社 総合水研究所
〒590-0984 堺市堺区神南辺町一丁4番地6
Tel 072－224－3532 Fax 072－224－3257
環境分析センター
〒592-8334 堺市西区浜寺石津町中二丁6番34号
Tel 072－243－3532 Fax 072－280－3257
環境計量士 三浦 哲也

| | |
|---|---|
| 件名 | － |
| 施設名 | 別亭やえ野 |
| 採取場所 | (はなもも) |
| 試料名 | 浴槽水 |
| 採取日 | 2024年10月9日 16時00分 |
| 受付方法 | 郵送 |

御依頼を受けました試料の分析結果を下記のとおり報告致します。

| No | 分析項目 | 単位 | 分析の結果 | 分析の方法 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 濁度 | 度 | 0.1 未満 | H15厚労省告示第261号 別表第39<br>透過光測定法 |
| 2 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.3 未満 | H15厚労省告示第261号 別表第30<br>全有機炭素計測定法 |
| 3 | 大腸菌群 | 個/mL | 0 | S37厚生省・建設省令第1号 別表第1<br>定型的集落数平均値法 |
| 4 | レジオネラ属菌 | CFU/100mL | 不検出 | 薬生衛発0919第1号 別添<br>公衆浴場における浴槽水等のレジオネラ属菌検査方法 |
| | － 以下余白 － | | | |

| | |
|---|---|
| 備考 | 試験結果が「○○未満」の場合の○○は、定量下限値を示す。<br>レジオネラ属菌の「不検出」とは定量下限値(10CFU/100mL)未満を示す。<br>現地測定: 天候: 当日(晴) |

この報告書の全て、又は一部を弊社の許可無く、無断で複写・複製することを禁ずる。